


SZAFKA STEROWA WINDY NA PODDASZU




proj. YDY 5x10mm l=40m w:  
 - korycie plastikowym 15x25mm na korytarzu  
 - p/t rurze RB63 w pionie instalacyjnym

proj. YDY 3X2,5mm l=55m w:  
 - korycie plastikowym 15x25mm na korytarzu  
 - korycie aluminiowym 15x25mm w szybie



Doposażyć istniejącą rozdzielnicę

istniejąca rozdzielnica elektryczna



Układ sieci TN-S  
 Ochrona od porażień poprzez  
 samoczynne wyłączenie zasilania

Legenda:

 - oprawa kanatowa 100W IP65

|  |   |
|--|---|
| PROJEKT  |   |
| PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM DŹWIGU W RAMACH ZADANIA<br>UTWORZENIE I PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU<br>POMOCY TYPU AC DLA DOROSŁYCH OSÓB PRZEWLEKLE<br>PSYCHICZNIE CHOROBYCH ORAZ OSÓB WYKAZUJĄCYCH INNE<br>PRZEWLEKLE ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH |   |
| ADRES  |   |
| 73-110 STARGARD, ul.LIMANOWSKIEGO NR 24<br>Działka nr ewidencyjny 39/1, OBREB 6  |   |
| DATA   | FAZA PROJEKTU                                 |
| 10.2016  | PROJEKT BUDOWLANY                             |
| INWESTOR:  |   |
| Zachodniopomorski Oddział<br>Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie<br>Al. Wojska Polskiego 63, 70-476<br>Szczecin  |   |
| BRANŻA   |   |
| ELEKTRYKA  |   |
| TYTUŁ RYSUNKU  |   |
| SCHEMAT ROZDZIELNICY RP  |   |
| PROJEKTANT   | SPRAWDZAJĄCY                                  |
| mgr. inż. Patryk<br>Dominiak   | mgr. inż. Piotr Markowski<br>ZAP/0218/POOE/11 |
| OPRACOWAŁ  |   |
| ZAP/0107/POOE/12   |   |
| NR RYSUNKU   | SKALA   |
| E2   |   |